



Město Černošice
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Bc. Petra Jankovičová
Telefon: 221 982 202
E-mail: petra.jankovicova@mestocernosice.cz
počet stran: 6
sp.zn.: S-MUCE 54241/2014 OZP/V/Ja
č.j.: MUCE 7661/2015 OZP/V/Ja

Praha, dne 10.2.2015

Věc: Vodovodní řad a splašková kanalizace v lokalitě Nad Horou v kat.ú. Masečín – stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle §106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona r o z h o d l o žádosti městysu Štěchovice, IČ: 00241725, Hlavní 3, 252 07, CZ NACE: 84110, jako účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ze dne ze dne 29.9.2014, t a k t o :

v souladu s § 15 odst. 1) vodního zákona dle § 115 stavebního zákona:

s e v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

podle ověřené projektové dokumentace „Projekt na řešení komunikací, kanalizace, vodovodu, elektro a požární ochranu v lokalitě Nad Horou, k.ú. Masečín“, kterou v březnu 2009 vypracoval Bohumil Berka, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. zdravotnětechnické, ČKAIT 0003249.

1) vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu:

Řad	Materiál	Profil	Délka
Vodovodní řad	PE	DN 90	172,0 m

včetně 2 ks podzemních hydrantů H2, H3, 1 ks nadzemního hydrantu H1 a chráničky DN 200 délky 8 m
velikost zásobovaného spotřebiště: cca 40 obyvatel
původ vody: směs podzemní a povrchové vody
účel: Zásobování obyvatelstva pitnou vodou, požární funkce.



2) splašková gravitační kanalizace [441], pro veřejnou potřebu:

Stoka	Materiál	Profil	Délka
stoka „A1“	PVC	DN 250	114,6 m

včetně 3 ks revizních šachet.

účel: Odvádění splaškových odpadních vod z rodinných domů do obecní kanalizace a dále na ČOV Štěchovice.

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor stavby:

- 1) Bude technicky zabezpečena stabilita sousedních objektů a jejich ochrana před otřesy, hlučností a prašností.
- 2) Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací.
- 3) Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným.
- 4) Bude zajištěno vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí.
- 5) V místech, kde stavba zasáhne do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí budou správci těchto sítí požádáni o souhlas s umístěním stavby nebo s činností v ochranném pásmu a výstavba v ochranném pásmu musí být prováděna dle požadavků a podmínek těchto správců.
- 6) Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a 160 stavebního zákona.
- 7) Musí být provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými světly.
- 8) Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
- 9) Budou dodrženy požadavky vyjádření ÚAPPSC zn. 2565/2009 ze dne 21.8.2009: Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva s oprávněnou archeologickou organizací na archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude předloženo ke kolaudaci.
- 10) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Stř. kraje zn. 5155/212/09/HOK/Hro ze dne 22.4.2009, a to: Před kolaudací stavby bude proveden proplach a dezinfekce vodovodního řadu a bude doložena kontrolní analýza pitné vody v rozsahu stanoveném v přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. Nejpozději při kolaudaci bude doloženo, že výrobky přicházející do přímého styku s vodou vyhovují požadavkům § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
- 11) Budou dodrženy podmínky stanoviska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, č.j.: HSKL 58 – 426/KL-2009 ze dne 22.6.2009, a to: Bude proveden 1 ks nadzemního hydrantu (odlišně od projektové dokumentace) na vodovodním řadu DN 80 – povolená zastavěná plocha rodinných domů je v tomto případě max. 200 m². V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objíždky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Bude zajištěn hydrodynamický tlak 0,2 MPa a průtok 4 l.s⁻¹ na nejméně příznivém hydrantu, v případě užití posilovací čerpací stanice bude tato odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 73 0873 (náhradní zdroj elektrické energie). Při realizaci bude dodržena ČSN 73 0873, při kolaudaci bude předložena výchozí revizní zpráva. Na komunikacích bude dopravním značením vymezen zákaz stání a odstavení vozidel alespoň v 1 jízdním pruhu. Min. poloměry otáčení budou 7 m. Na konci komunikace bude přirozeným způsobem vytvořeno úvratové obratiště pro techniku HZS.
- 12) Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Kladno, přísp. org. zn. 3849/09/200/2729/211/Mo ze dne 20.5.2009. Těleso silnice III/1023 bude otevřeno s ohledem na minimalizaci zásahu do živичné vrstvy silnice pouze v místě napojení na stávající inženýrské sítě (splašková kanalizace). Křížení inženýrských sítí (splašková kanalizace a vodovod) s tělesem silnice III/1023 od místa napojení k pozemku stavebníka bude provedeno protlakem. Uložené zařízení pod vozovkou bude provedeno



protlakem v chrániče, která bude ukončena mimo těleso silnice (v chodníku, za silničním i příkopy atd.). Stávající odvodnění vozovky bude zachováno – obnoveno v celém rozsahu. Po provedení stavebních prací – protlaku – požádá investor stavby v den ukončení zvláštního užívání komunikace o převzetí upraveného úseku silnice a bude proveden zápis o převzetí. V případě rekonstrukce vozovky a silničních objektů je investor stavby povinen provést na své náklady přeložení svého zařízení, a to po dobu provádění stavebních prací SÚS Kladno, nebo jeho úpravu – přizpůsobení zařízení novým podmínkám v komunikaci. Investor stavby ručí za řádné provedení úpravy silničního pozemku a stav vozovky po dobu 36 měsíců od provedení konečné úpravy dotčeného úseku komunikace. Měsíc před ukončením záruky požádá investor stavby SÚS Kladno o protokolární převzetí konečné úpravy po protlaku vozovky.

- 13) Budou dodrženy požadavky vyjádření O2 Czech Republic, a.s., č.j. 684421/14 ze dne 4.12.2014. Vytyčení tras sítí a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází podzemní vedení – Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrná manipulace techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte
- 14) Vodovodní přípojky budou ukončeny ve vodoměrných šachtách u jednotlivých RD. Vodoměrné šachty budou osazeny ihned po realizaci přípojek, nikoli až při stavbě RD.
- 15) Musí být dodrženy podmínky ochranného pásma vodovodů a kanalizací dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.
- 16) Jakoukoli manipulaci se stávajícím vodovodem a kanalizací může provést pouze pracovník jejich provozovatele.
- 17) Nad trasou a v ochranném pásmu stávajících i nově vybudovaných vodohospodářských sítí nesmí být postaveny opěrné zdi, oplocení, základy a další stavby, nesmí zde být vysazena zeleň s velkým kořenovým systémem. K vodohospodářským sítím bude zachován přístup v šířce 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí (nebo 2 m od plotu a 3 m na druhou stranu).
- 18) Termín zahájení prací musí být dohodnut v předstihu alespoň 20 pracovních dnů předem s provozovatelem vodovodu a kanalizace městyse Štěchovice.
- 19) Do kanalizace nesmí být zaústěny žádné balastní vody. Zaústěné splaškové vody nesmí překročit hodnoty povoleného znečištění uvedené v kanalizačním řádu městyse Štěchovice.
- 20) Musí být dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. Prohlášení o dodržení této normy musí být zapsáno do stavebního deníku a opatřeno razítkem a podpisem technického dozoru investora nebo stavbyvedoucího. Musí být dodržena norma TNV 75 5402 odst. 9 pro podsyp a obsyp potrubí. Musí být doložen certifikát obsypového a podsypového materiálu.
- 21) Pokud stavbou dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, bude v dostatečném předstihu před zahájením prací předloženo Policii České republiky dopravně inženýrské opatření k odsouhlasení a zvláštní užívání komunikace bude projednáno s jejím vlastníkem a správcem.
- 22) S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami, tj. bude vytríděn, předán k recyklaci (přednostně) nebo uložen na řízené skládce a bude o něm vedena průběžná evidence. Doklady o nakládání s odpadem (specifikace druhů, množství, způsobů využití a odstranění) budou předloženy ke kolaudaci stavby. Na místě nebude ponechána žádná deponie výkopové zeminy a odpadů.
- 23) Vodovodní a kanalizační armatury na trase budou označeny tabulkami.
- 24) Stavba bude dokončena nejpozději 2 roky od jejího zahájení.
- 25) Dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- 26) Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 11a) vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
- 27) Vodovod a splašková kanalizace budou sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na něj zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto zákona. Povolení k provozování musí být předloženo ke kolaudaci stavby.



To vše v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, obci Masečín, Č.H.P: 1-08-05-110, ČHGR 6250, hydrogeologický útvar: 62500, na pozemcích č. parc. 297/16, 297/17 (PK 297/3, 297/4, 297/5) a 486 v kat. ú. Masečín.

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Černošice, obdržel dne 29.9.2014 návrh městysu Štěchovice, IČO: 00241725, Hlavní 3, 252 07,, na vodoprávní projednání a povolení stavby: Vodovodní řad a splašková kanalizace v lokalitě Nad Horou, kat.ú. Masečín.

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení Projekt na řešení komunikací, kanalizace, vodovodu, elektro a požární ochranu v lokalitě Nad Horou, k.ú. Masečín“, kterou v březnu 2009 vypracoval Bohumil Berka, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. zdravotnětechnické, ČKAIT 0003249, řeší odvádění odpadních vod a zásobování pitnou vodou nové lokality 10 RD v kat. ú. Masečín. Lokalita bude napojena na splaškovou kanalizaci a vodovod pro veřejnou potřebu městysu Štěchovice.

1. Vodovod:

Je navržen vodovodní řad HDPE 90 v délce 172,0 m včetně 1 ks nadzemního hydrantu H1 s funkcí kalníku a 2 ks podzemních hydrantů H2 – vzdušník a H3 - kalník. Řad bude napojen v ulici Nad Horou na vodovodní řad PE 125 x 11,4 vedený z nového vodojemu VDJ – Štěchovice II. V místě přechodu vodovodního řadu přes komunikaci je navrženo chránící potrubí DN 200 o délce 8,0 m, které bude položeno pomocí protlaku.

2. Splašková gravitační kanalizace:

Pro rodinné domy je navržena nová kanalizační stoka „A1“, která je napojena na stoku „A“ - v ulici „Nad Horou“ ve stávající šachtě Š30d4. Kanalizační stoka „A1“ je navržena v ose nové komunikace vedené pro navržené rodinné domy a bude ukončena šachtou Š30d4. Stoka „A1“ je navržena z trub PVC DN 250 o celkové délce 114, 6 m. Odpadní vody jsou odváděny samospádem. Na stoce budou umístěny 3 ks revizních šachet o průměru 1 m.

V podmínkách stavebního povolení jsou zohledněny požadavky dotčených orgánů, provozovatele vodovodu a kanalizace města a správců dotčených sítí.

Orientační určení polohy stavby:	začátek		konec	
	Y	X	Y	X
Splašková gravitační kanalizace:	747821	1068898	747733	1068846
Vodovodní řad:	747883	1068884	747727	1068841

V ostatních podrobnostech se odkazuje na ověřenou projektovou dokumentaci, kterou obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí investor.



Ke stavbě uvedené ve výroku je třeba následujících pozemků:

parc. č.	kat. ú.	vlastník
462/9	Masečín	Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice
486	Masečín	Správa a údržba silnic Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno
297/17 297/16	Masečín	Marta Friedlová, Na Peškově 323, 252 07 Štěchovice Hana Jeřábková, V Pískovně 324, 252 07 Štěchovice Libor Rambousek, Podolské nábřeží 394/36, 147 00 Praha – Podolí Iveta Kousalová, Ústecká 3055, 272 01 Kladno Lenka Mlejnková, Dědinova 2006/9, 148 00 Praha 4 David Miller, Dědinova 2006/9, 148 00 Praha 4 Lenka Stibralová, Na Výhledu 1436, 253 01 Hostivice Vladimíra Šťastná, Malinová 364, 252 09 Hradištko – Brunšov

Náklady stavby: 700 000 Kč

Vodoprávní úřad žádost uznal za způsobilou k projednání. Dne 12.11.2014 bylo zahájení vodoprávního řízení oznámeno opatřením č.j. MUCE 64082/2014 OZP/V/Ja účastníkům řízení a dotčeným orgánům s tím, že námitky bylo možno uplatnit do 10 dnů od doručení oznámení. Ve stanovený termín nebyly žádné námitky uplatněny.

Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, proto bylo podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě.

Při provádění stavby připadají stavebníkovi povinnosti a odpovědnost podle § 152 stavebního zákona.

Navrhovatel předložil následující doklady:

- územní rozhodnutí od SÚ štěchovice č.j. St.746/06/So – 330/Š ze dne 4.4.2008 s nabytím právní moci dne 9.5.2008
- prodloužení územního rozhodnutí od SÚ štěchovice č.j. 1988/10/So ze dne 20.5.2010 s nabytím právní moci dne 28.6.2010
- vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. 1094/11/SUS/DSo ze dne 17.3.2011
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- geometrický plán
- plánovací smlouva
- stanovisko MěÚ Černošice, OŽP, č.j.: ŽP/S MEUC-014433/2007/Ben ze dne 19.3.2007
- Závazné stanovisko MěÚ Černošice, OŽP, Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF, č.j.: ŽP/MEUC – 044565/2008/L/Fi
- vyjádření VHS Benešov ze dne 11.9.2014
- stanovisko HZS Stř. kraje č.j. HSKL 58 – 426/KL-2009 ze dne 22.6.2009
- souhlas policie ČR k č.j. KRPS-6025/čj-2009-011406-KI ze dne 32.2009
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100327260 ze dne 19.9.2014
- vyjádření o SEK spol. O2 Czech Republic, a.s. č.j. 684421/14 ze dne 4.12.2014
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř. kraje zn. 5155/212/09/HOK/Hro ze dne 22.4.2009
- vyjádření Správy a údržby silnic Kladno, přisp. org., zn.: 3849/09/200/2729/211/Mo ze dne 20.5.2009
- vyjádření ÚAPPSC zn. 2565/2009 ze dne 21.8.2009
- vyjádření Povodí Vltavy s.p., zn.: 60722/2014-243-Mr SP 2011/18200 ze dne 6.8.2014
- požárně bezpečnostní řešení



- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- doklad o zaplacení správního poplatku
- projektová dokumentace.

Na základě zjištěných skutečností rozhodl vodoprávní úřad jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.

otisk úředního razítka

Bc. Petra Jankovičová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice | (datovou schránkou) |
| 2. Libor Rambousek, Podolské nábřeží 394/36, 147 00 Praha - Podolí | |
| 3. Marta Friedlová, Na Peškově 323, 252 07 Štěchovice | |
| 4. Hana Jeřábková, Pískovna 324, 252 07 Štěchovice | |
| 5. Iveta Kousalová, Ústecká 3055, 272 01 Kladno | |
| 6. Lenka Mlejnková, Dědinova 2006/9, 148 00 Praha 4 | |
| 7. David Müller, Dědinova 2006/9, 148 00 Praha 4 | |
| 8. Lenka Stibralová, Na Výhledu 1436, 253 01 Hostivice | |
| 9. Vladimíra Šťastná, Brunšov 364, 252 09 Hradištka – Brunšov | |
| 10. SÚS Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno | (datovou schránkou) |
| 11. Zkrášlovací spolek pro Prahu Západ, Slapy 67, 252 08 Slapy | |
| 12. Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černošská 1600, 256 13 Benešov u Prahy | |
| (datovou schránkou) | |
| 13. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | (datovou schránkou) |
| 14. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle | (datovou schránkou) |

Dotčené orgány:

- | | |
|--|---------------------|
| 15. SÚ Štěchovice (datovou schránkou) | |
| 16. HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství, pracoviště Řevnice | (datovou schránkou) |
| 17. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2 | |
| | (datovou schránkou) |

Na vědomí:

- | | |
|---|---------------------|
| 18. Povodí Vltavy.p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 | (Datovou schránkou) |
| 19. OŽP – spisy/Ja | |

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu)6

.....



ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Spis. zn.: St.4549/14/So
Č.j.: 4932/14/SUS/DSO
Vyřizuje: Ing. D. Sommerová

Ve Štěchovicích, dne 19.12.2014

Městys ŠTĚCHOVICE, Miloš Čapek, starosta, IČO 241725, Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Štěchovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 24.11.2014 podal

Městys ŠTĚCHOVICE, Miloš Čapek, starosta, IČO 241725, Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

**Vodovodní přípojky v počtu 10 ks
Kanalizační přípojky v počtu 10ks**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 297/16 v katastrálním území Masečín.

Druh a účel umísťované stavby:

- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/6, délka 4,55m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/7, délka 3,75m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/15, délka 6,25m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/8, délka 3,75m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/14, délka 6,25m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/9, délka 3,75m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/10, délka 3,75m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/13, délka 6,25m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/11, délka 3,75m
- Vodovodní přípojka PE 40 ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku p.č. 297/12, délka 6,25m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/6, délka 18,50m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/7, délka 5,00m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/15, délka 5,25m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/8, délka 4,75m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/14, délka 5,25m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/9, délka 4,75m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/10, délka 4,75m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/13, délka 5,25m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/11, délka 4,75m
- Kanalizační přípojka gravitační PE 150 ukončena na pozemku p.č. 297/12, délka 5,25m
-

Podmínky pro provedení záměru:

- V trase stavby dojde k souběhu a křížení se sítěmi podzemního vedení ČEZ Distribuce a Telefonica O2.
- Stavebník je povinen bezodkladně před realizací záměru vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK jak je uvedeno ve vyjádření č.j. 684421/14 ze dne 18.9.2014.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

[otisk úředního razítka]
Ing. Dana Sommerová
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu


STAVEBNÍ ÚŘAD
ŠTĚCHOVICE
PSČ 252 07

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli:

Obdrží:

účastníci (na doručenkou do vlastních rukou)

Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm

Iveta Kousalová, Ústecká č.p. 3055, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Marta Friedlová, Na Peškově č.p. 323, 252 07 Štěchovice

Lenka Stibralová, Na Výhledu č.p. 1436, 253 01 Hostivice

Hana Jeřábková, V Pískovně č.p. 324, 252 07 Štěchovice

Libor Rambousek, Podolské nábřeží č.p. 394/36, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Vladimíra Šťastná, Brunšov č.p. 364, 252 09 Hradištko

Lenka Mlejnková, Dědinova č.p. 2006/9, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

David Muller, Dědinova č.p. 2006/9, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

ČEZ Distribuce a.s. IDDS: v95uqfy

Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79eh2h